



הערות

1. אין לתחילי לעבוד כנא תכנית מאשרת ותחומה ע"י המזמין.
2. יש לאשר חומרים במחלקת החשמל לפני הזמנה ובמידת הצורך להביא דוגמה.
3. לפני קביעת מיקום העמודים יש לסמן עם מודד ומסמן ולאשר מיקום עם מפעל מחלקת המאור.
4. לפני יצירת יסודות בשטח או גרירת תעלה יש לקבל את אישור המפקח מחלקת המאור.
5. כל הפנסים יכלנו דרייבי או 04 אל עם בקר מונדו המתקנים בחורף גוף תאורה.
6. על המבלין יש להחזיר כל פנסים/זרועות ישנים למחסן המזמין.
7. על המבלין לספק בין היתר 2 פנסים רזרבה גודל מחסן המזמין.
8. במגשי האביזורים יש להחזיר רכיבי האגנה גודל מחסן יתר, ניתוק אפס והגבלת זרמי התנהה.
9. דגם ELEPRO 2 של חברת אלטום ע"י השופט.
10. פנס, זרוע ועמוד בצבע RAL גווני קיים בתקן בניו.

ס'מון	מס' סעיף	פריט	כמות
1	47	גוף האורות רחוב דגם 'MELODY' עד 38W של 'אגוש חאורה' או ש"ע	47
2	24	עמוד חאורה עד 4 מטר ע"פ קיום באזור	24
3	5	ארקטורית הארקה הבלדת שוחת כגון בקוטר 40 ס"מ בעומק 60 ס"מ	5

טבלת חפצות	תאריך: 15/12/2022	מס' תכנון: 15/2022	מס' תכנון: 15/2022
מס' תכנון: 15/2022	מס' תכנון: 15/2022	מס' תכנון: 15/2022	מס' תכנון: 15/2022

יוסף רובינסקי
 הנדסת חשמל ואלקטרומכניקה
 YOSEF ROVINSKY ELECTRICAL & ELECTROMECHANICAL ENGINEERING
 תל אביב, ישראל
 טל: 052-7400422
 פקס: 052-7400300
 E-Mail: yosef@yosefr.com

בית עסקי: 15/2022
 תחנת: 15/2022
 תחנת: 15/2022