



פרט הפרדה בעמוד עם מצלמות

הערות כג"ת:

1. על הקבלן להציג בדיקת אחריות על הגופים
2. יש לבצע חיבור הכבל במפעל ייצור הפנסים ע"י יצרן ג"ת.
3. הכבלן בשטח מבצע הרכבה בלבד
4. כל הברגים יהיו מגיולוסטה





פרט עמוד תאורה מדגם ירושלים מדורג 3
4 מ' עם זרוע בודדת ראש עמוד



פרט עמוד תאורה מדגם ירושלים מדורג 3
4 מ' עם זרוע בודדת ראש עמוד
משולב במצלמה



פרט עמוד תאורה מדגם ירושלים מדורג 3
בגובה 8 מטר עם זרוע בודדת
עם מצלמה,לתאורת החניון
עובי דופן - 5 מ"מ



פרט עמוד תאורה מדגם ירושלים מדורג 3
בגובה 8 מטר עם זרוע בודדת
לתאורת החניון
עובי דופן - 5 מ"מ



הערה כללי בסיס הבטון

בסיס הבטון הראשי בבסיס עמוד התאורה יהיה תפוח מעל הקרקע ביחוד בגובה מקסימלי 3-5 מלמ מעל הקרקע. הבטון יהיה תפוקי ומחוכם בשלמות בכל הפאות התפוחות (מכל הפאה העליונה) גב מדמה הבטון יהיה מעמדה.
הבטון יהיה בגוון המבנה אבני חפוי הכיתות בשב"פ
הקמת הבטון האישור ע"י האדריכל בשטח

הערות:

1. על הקבלן לבצע בסיסי עמודי תאורה ע"פ תכנית קונסטרוקטור מדופים מטעמו ולאחר קבלת הנחיות מדוע"ן ואישור מתוכנן חשמל ומפקח.
2. העמוד וכל אביזרים יהיו מאושרים ע"י מכון התקנים הישראלי, ועירית מעלה אדומים, עמודים יהיו בעלי תו תקן "ישראלי".
3. העמוד יוצר בהתאם לת"י 812 בהוצאתו האחרונה.
4. יש להתקין כבל מבודד לשמירה על הדפת וחיבורה לעמוד.
5. יש לבצע לאחר גוף תאורה לפני הביצוע בעירייה, מתכנן חשמל לדרגות הגשה וחישובי תאורה
6. על הקבלן לאשר גוף תאורה לפני הביצוע בעירייה, מתכנן חשמל
7. סוג חומר העמודים פלדה - ST-43
8. כל ג"מ עם דיירבר כולל תוכשרת DALI ומחרוט תקשורת

הערה:
יש לבדוק לפני ביצוע העמוד את דוח יועץ הקרקע
בכל יסוד ויסוד

לפני ביצוע עמודים יש לאשר
פרטים אצל המתכנן \ בעירייה

הערה חשובה :
● יש לאשר את כל הציוד אצל המתכנן ושלמה כהן מחלקת חשמל יעריית מעלה אדומים
● ואין לסגור את החפירה ללא אישור המפקח עבודה ומתכנן ומחלקת חשמל של עירייה

מס'	תמונה	תאריך	תאריך	הערה

מס'	תמונה	תאריך

מהדורה מס'	
לעיון ○	לאישור ○	למכרז ●	לביצוע ○

משרד השכון	המזמין	תאריך: 10.01.2024
מעלה אדומים מדורגי מזרח	העבודה	נב"מ
		מתאם המרייבים: מנדס אדיר
	2/10064/02	ערך בדק ואישר: מנדס ברכבו נתנאל
פרטי עמודי תאורה ועמודוני שקעים	הגיליון 102	מתכנן: שרה
		שרטט: שרה
		שם הקבץ: 10064prat-am-101_103
		מס' מסמך: 2

יקטין תכנון חשמל (2003) בע"מ

רחבעת – רח' ברגמן 2, קרית המדע (בנין הפניה כניסה א' 111)
ט.ל. 08-9310500 פקס 08-9463905 ת.ד. 4033 מיקוד 70400
לתשלחה דואר: נס ציונה-ת.ד. 4033 מיקוד 70400
E-mail: TIKTIN@TIKTIN.CO.IL

שם כבו
תוכן המסמך הינו הכשר של המתכנן "טיקטין תכנון חשמל (2003) בע"מ
אינו בהכנת נובע זה משמש הרשאה לכל מאל הה, לעשות שימוש כלשהו
אינו בהכנת זו ללא רשות מפורשת ובכתב של מתכנן החשמל

P:\MAALE EDOMIM\10064-10064\מדמ"ר מרזח\prat-am-101_03.dwg