

הערות כלליות:

- על הקבלן לכאשר את כל הציווד ע"י מתכנן החשמל ועיריית מעלה אדומים כרבות כל אישורים ותקנים
- על הקבלן לבצע בסיסי עמודי תאורה ע"פ תכנית קונסטרוקטור מדופקים מטעמו ולאחר קבלת הנחיות מיועג סקטע ואישר ממתכנן חשמל ומפקח.
- אין לסגור את התוואי חפירה ולצקת יסודות עד כפיוח ואישר של המתכנן
- העמוד וכל אביזרים יהיו מאושרים ע"י מכו התקנים הישראלי, עמודים יהיו בעלי תו תקן ישראלי.
- העמוד ייוצר בהתאם לת"י 812 בהוצאתו האחרונה.
- פתחי התאים בעמודים יהיו בכיוון נגדי לכביש, יש להתקין שרשרת ברזל מגוהון מבודדת לשמירה על הדלת.
- על הקבלן לאשר גופי תאורה לפני הביצוע בעירייה, מתכנן החשמל כרבות הגשת חישובי תאורה
- כל ג"ת עם דרייבר כוכל תקשורת DALI ומחדי תקשורת כל מספוי בקרים מחוץ לגוף הפנס וגם בתוך הפנס ובמשל אביזרים יש להתקין את הבקרים במשג אביזרים ומגו מחוץ יתו.
- אין לסגור את החפירה כלא אישרר המפקח עבודה ומתכנן ומחלקת חשמל של עירייה
- צבע העמוד והזרוע והפנס יהיו אותו דבר באישרר אדריכל הפרויקט ובאישרר מחלקת חשמל

01	עדכון לאחר פגישה	שרה	26.07.26		
מס' מהדורה	חתימה	תאריך			

המזמין

חברה הכלכלית מעלה אדומים

מס' עבודה	שם הפרויקט:
5025	
מתכנן: שרה בו שמש	שצ"פ הגיתית
שרטט: רחל	
לעיון	שם התוכנית:
לאישרר	תוכנית פרטים
כמכרז	
כביצוע	מס' גביון: 10 קני"מ: כ"א תאריך: 19.07.26

שרה בו שמש. מהנדסת חשמל 055-6623022 sara.sk@outlook.com	SKN הנדסת חשמל תכנון • ייעוץ • בקרה
---	--

